



zur BUS - Control - Zentrale BCZ 4 -....- 99

Bus - Überwachung Sicherheitsbeleuchtung

Hersteller:
 Mustermann GmbH
 Lichtstrasse 1
 D-0815 Luxhausen
 Tel. 04711/12345678

Anlagenstatus:
 Datum, Uhrzeit: 01.01.2011 10,22 akustischer Alarmmelder: ●
 Anlagenstatus: Fehler in der Anlage Kennung: ●
 nächster Test: 07.01.2011 Fernabschaltung: ●
 Steuerung extern Zeitschaltuhren: ●●●●●●●●

Legende Status:
 weiß : Linie vorhanden
 grau : Linie nicht vorhanden
 grün : Linie in Ordnung / ein
 rot : Fehler in Linie
 schwarz: aus
 Leuchtenstatus über Kreisschaltflächen

Kreisstatus:
 Bus - Control - Zentrale
 Linien
 1 2 3 4 5 6 7 8
 Installationsübersicht

die aktuellen Anlage-Daten im Überblick mit Schaltbutton für Programmierungen:

- Datum
- Uhrzeit
- Sommer- bzw. Winterzeit
- Installationsübersicht pro Überwachungslinie
- Leuchtenstatus pro Überwachungslinie
- Funktionstest
- akustischer Alarmmelder "an" (grün)
"aus" (schwarz)
- Leuchtenkennung "an" (grün)
"aus" (schwarz)
- Fernabschaltung "an" (grün)
"aus" (schwarz)
- Zeitschaltuhren "an" (grün)
"aus" (schwarz)

die vorhandenen Überwachungslinien mit zugeordneten Leuchten

Installationsübersicht

- Linie 1: 10 Leuchten
- Linie 2: 5 Leuchten
- Linie 3: 0 Leuchten
- Linie 4: 0 Leuchten
- Linie 5: 0 Leuchten
- Linie 6: 0 Leuchten
- Linie 7: 0 Leuchten
- Linie 8: 0 Leuchten

zum Status

Leuchtenstatus Linie 1

Netz	Batterie	Adresse	Leuchtenstandort	Leuchtmittel	Legende Schaltungsart
●	●	1.01	1. OG Treppe	LL 58 W	Dauerschaltung
●	●	1.02	1. OG rechts	2 x LL 49 W	Bereitschaftsschaltung
●	●	1.03	EG Eingang	18 x LED	NVG in DS
●	●	1.04	EG Flur rechts	LL 18 W	NVG in BS
●	●	1.05	1. OG links	2 x P-LED	LED in DS
●	●	1.06	2. OG Gang rechts	LL 80 W	LED in BS
●	●	1.07	2. OG Flur links	LL 13 W	
●	●	1.08	2. OG Treppe	LL 10 W	
●	●	1.09	EG Flur links	LL 8 W	
●	●	1.10	EG Hintereingang	LL 6 W	

Legende Status
 grün: Leuchte o. k. (leuchtet)
 hellgrün: Leuchte o. k. (aus)
 rot: Leuchtmittel defekt
 weiß: Kommunikationsfehler
 grau: Leuchte nicht vorhanden
 rosa: Ladung defekt

nächste Leuchte
 vorherige Leuchte
 nächste Linie
 vorherige Linie
 zum Status

die vorhandenen Leuchten pro Überwachungslinie mit:

- Schaltungsart (DS/BS) und Änderungsmöglichkeiten
- Netz- oder Batteriebetrieb (ggf. Fehlerdarstellung)
- Leuchtenadresse
- Leuchtenstandort
- Leuchtmittel

Technische Voraussetzungen

- PC mit mindestens Pentium II Prozessor, 64 MB RAM, Betriebssystem ab Win 2000
- Nullmodem - Kabel für Schnittstelle BUS - Zentrale und serielle PC - Schnittstelle RS 232